



Fremdleitungen sind nachrichtlich geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.

Quelle: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung

Gemeinde Windischeschenbach
Gemarkung Neuhaus

Regierungsbezirk Oberpfalz
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab

Gemeinde Windischeschenbach
Gemarkung Bernstein

Gemarkung Neuhaus

380/110-kV-Leitung
Reg.-Bezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz - UW Etzenricht
Ltg.Nr. B160
Lage-/Grunderwerbsplan

Mast Nr. 161 - Mast Nr. 3(B160A) Anschl. Windischeschenbach

- 1 Errichtung der 380/110-kV-Leitung Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz - UW Etzenricht, Ltg.Nr. B160 (TenneT)
- 2 Rückbau der 380/220/110-kV-Leitung LH-08-B111 (TenneT) UW Etzenricht - UW Mechenreuth; Mast 1 - Mast 54, Mast 59 - Mast 117
- 14 Neuanbindung des 110-kV-Anschl. Windischeschenbach B160A (Bayerwerk Netz GmbH) von Mast 161 (B160) (TenneT) über bestehende Masten 58-55 (LH-08-B111) (TenneT); Umbesetzung auf bestehende 380-kV-Traversen; Abbau der 110-kV-Traversen der Masten 58-55 (LH-08-B111) (TenneT); Neubau der 110-kV-Maste 1 und 6
- Neuanbindung des UW Windischeschenbach (B160A) (Bayerwerk Netz GmbH) an die 380/110-kV Leitung B160 (TenneT) am Mast 161 durch Neubau der 110kV Masten 1 und 6 bzw. über die bestehenden Masten 58-55 der Leitung B111 (LH-08-B111). Umbesetzung inkl. neues LWL-ESLK auf den bestehenden 380-kV-Traversen und Abbau der 110kV-Traversen der Masten 58-55 (LH-08-B111)

Legende:

Mastnummer	Masttyp	Feldlänge			
1	WA160-24.00	-325.0	2	T1-26.00	

3	Bauwerksnummer	Land
86	Flurstücksnummer	Regierungsbezirk
⊗	Abspannmast	Kreis
⊠	Tragmast	Stadt/Gem.
1	Eigentümerschlüsselnr.	Gemarkung
5/19	Grundstücksordnungsnr. Neubau/Rückbau	Flurstück
⊠	dinglich zu sichemde Flächeninanspruchnahme	Waldeinschlag
⊠	bestehender Schutzstreifen	
⊠	temp. Flächeninanspruchnahme (Neubau)	
⊠	temp. Flächeninanspruchnahme (Rückbau)	
⊠	temp. Flächeninanspruchnahme durch Schutzgerüste (Neubau/Rückbau)	

Blauetrtragung entspricht Deckblattänderung

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	15.03.2019
Bayreuth,	
TenneT TSO GmbH	
i.V. <i>Provas Ehler-Hug</i> i.A. <i>G. Heintz</i>	
Maßstab	1 : 2000 Einheit Meter
	imp GmbH Lise-Meiner-Straße 8 89081 Ulm
Datum	Name
Bearb. 25.07.2018	Dißel
Gepr. 14.12.2018	Pfeiffer
Norm	DIN EN 50341-2-4; 04/2016
Fachbereich	TL
Zust.	Änderung
1. Deckblatt	24.02.2023 MF
	Urspr.:

Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit

vom bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsiegel / Unterschrift

Planfeststellungsbehörde