

BBC

BROWN BOVERI

Gesch.-Bereich Leitungsbau

Schichtenverzeichnis Nr.*Einführung Etzenricht B111A*Mast Nr.: 1 A Typ: WE Blatt: _____Trassierungs-stelle: 028A

Bauebene: _____

Zuständig. Bau-Abteilung: München
Büro: _____

Mastliste Nr.: _____

110 -kV-Ltg. Etzenricht Latsch

A.-Nr.: _____

Bism unter Ansatzpunkt	a) Benennung und Beschreibung der Schicht			Feststellungen beim Bohren: Wasserführung, Grundwasserstände, Wasserproben, Bohrwerkzeuge, Sonstiges	Bemerkungen Entnommene und aufbewahrte Bodenproben; auch Angaben zur Bohrstelle, Maststandort, Zufahrten; Zuordnung nicht untersuchter Standorte usw.
	b) Beschaffenheit gemäß Bohrgut	c) Beschaffenheit gemäß Bohrvorgang			
Mächtigkeit [m]	d) Farbe	e) Feuchte	f) Ortsübliche Bezeichnung		
0,3	a) Mutterboden				
0,3	b)		c)		
	d)	e)	f)		
2,0	a) Schluff, feinsandig			bei 2,0 m Wasserzulauf	
1,7	b) steif		c) leicht zu bohren		
	d) dunkelbraun	e) erdfeucht	f)		
2,2	a) Ton, schluffig				
0,2	b) halbfest		c) leicht zu bohren		
	d)	e)	f)		
6,0	a) Feinsand, schluffig			Wasserstand nach Beendigung der Bohrung 1,2 m unter EOK Bohrloch nicht standfest	
3,8	b) verkittet		c)		
	d) rötlichbraun	e) erfeucht	f)		
	a)				
	b)		c)		
	d)	e)	f)		
	a)				
	b)		c)		
	d)	e)	f)		

Ansatzpunkt: 0,0 m unter Geländehöhe (Erde)

Grundwasserstand unter Erde:m am:19.....

Bohrloch: 100 mm ϕ hergestellt am: 27.02. 19 87Schürfgarbe: SchneeregenBohrgerät: SchneckenbohrerVerrohrung: ja/nein ϕ mm

Bohrmeister: _____

Etzenricht den 27.02. 19 87

Für BBC: _____

Für den Auftraggeber: _____

Etzenricht