

Unterlage 4.2
 Blatt 4/60

380/110-kV-Leitung

Reg.-Bezirksgrenze Oberfranken/ Oberpfalz - UW Etzenricht

Ltg.Nr. B160

Längenprofil

Mast Nr. 185 - Mast Nr. 188

1. Planänderung nach Beschluss

Maßstab

der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 500

DIN VDE -Bestimmung	DIN VDE 0210/ DIN EN 50341 - 2-4, 09/2019 (Eiszone 2, Windzone 1)
Masttyp	DA - 4-DE
Beseilung	2+3+4 565-AL 1172-ST1A, MZS+66 0N/mm ² (380-kV) 2+3+4 565-AL 1172-ST1A, MZS+66 0N/mm ² (110-kV)
Erdseil	1-T10PGW-058B 1x48 SHF (122-AL 3161-A205A-14), dchl. bei 10°C, MZS+62 2N/mm ² , Vorgeschl.zentral! (je 2 Stk.)
Luftkabel/ sonstige Belegung	1-T10PGW-E181L 48 SHF (105-AL 3175-A205A-16.5), dchl. bei 10°C, MZS+68 5N/mm ²
Kettellänge	VG+6 50m (3277N) (380-kV); DA+3 50m (1903N) (110-kV) VG+4 70m (1919N) (380-kV); DM+2 10m (1549N) (110-kV)
Seitliche Überhöhung	20.60 m rechts — — — — — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	14.01.2023	
Beurteilt		
Tennet TSD GmbH		

IV. *Planfeststellungsbeschluss*

MuHab 12000/500 Einheit Meter



imp GmbH
Lise-Meiter-Str. 8
89811 Ulm

Datum	Name
Beurh. 20.02.2023	Frey
Gepr. 22.02.2023	Pfeiffer
Norm. DIN EN 50341-2-4, 06/2016	
Fachbereich TL	

Satzungsgemäß ausgelegten in der Zeit

vom _____ bis _____


Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung öffentlich bekannt gemacht worden


Gemeldet: _____

Dienstsiegel / Unterschrift _____

Planfeststellungsbehörde _____

Bestandteil des Planänderungsbescheides
der Regierung der Oberpfalz
vom 25.02.2025
Az. ROP-StabEnW-3321.0-2-46-3628
Regensburg,
25.02.2025
gez. Friedrich
Regierungssekretärin





Tennet
Taking power further

Fremdleitungen sind nachrichtlich geführt
Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit
Geänderten Bayrische Vermögensverwaltung