

Mast Nr.	Mast													Leitung			Bemerkungen	
	Masttyp	Gestänge	Erdseilspitze	Windlast- zone	Eislast- zone	Hochw.- fundam. HWF [m]	DH [m]	1 [m]	2 [m]	3 [m]	4 [m]	FP-Höhe ü. NN. [m]	Masthöhe über EOK [m]	ESP-Höhe ü. NN. [m]	Leitungs- winkel [grad]	Spannfeld- länge [m]		Abspann- abschnitt [m]
Bauwerk 1 Neubau der 380/110-kV-Leitung Regierungsbezirksgrenze Oberfranken/Oberpfalz bis UW Etzenricht, Ltg.Nr. B160																		
185	WA140-27.00	DA-4-DE	einfach	1	2		0.80	1.50	1.00	0.00	0.50	458.61	65.30	523.91	148.47	442.65	1180.97	
186	T1-32.00	DA-4-DE	einfach	1	2		0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	443.51	67.50	511.01	180.00	371.04		
187	T1-26.00	DA-4-DE	einfach	1	2		3.20	3.00	3.00	3.50	3.50	439.12	64.20	503.32	180.00	367.28		
188	WA160-27.00 WA160-30.00	DA-4-DE	einfach	1	2		3.30 0.20	3.50 0.50	3.50 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00	435.34	67.80 67.70	503.14 503.04	177.13	449.33		449.33
189	WA160-27.00	DA-4-DE	einfach	1	2		0.70	1.00	1.00	0.50	0.00	427.96	65.20	493.16	161.61	344.07	777.45	

Bestandteil des Planänderungsbescheids  
der Regierung der Oberpfalz  
vom 25.02.2025  
Az. ROP-StabEnWi-3321.0-2-46-3628  
Regensburg,  
25.02.2025  
gez. Fritsch  
Regierungsdirektorin

